



Laboratorio Analisi Ambientali s.r.l.

Società certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ACM Ltd.
accreditamento Ukas n. 245 Certificato n. 091071A
Riconoscimento Ministero della Sanità Prot. n° 703.59.110/3697
Iscrizione Registro Regionale Laboratori per autocontrollo n° 0300123104001



LAB N° 0502

Membro di ILIA EA per lo schema di
accreditamento LAB

Signatory of EA ILIA for the
accreditation scheme TL

Rapporto di prova: N° 15/3028

Data emissione: 28/07/15

Pag. 1/2

Richiedente

M.D.G. Metanifera di Gavirate S.r.l.

Via dello Sport, 15

21026 Gavirate (VA)

Campionamento: a cura del Richiedente
Trasporto campioni: a cura del Richiedente
Data ricevimento campione in laboratorio: 15/07/15
Data inizio analisi: 15/07/15
Data fine analisi: 16/07/15

Denominazione attribuita dal Richiedente:		Acqua Fontana Via alla Chiesa ora prelievo 11:10 temperatura al prelievo 14,5°C – Origine: Comune di Cocquio Trevisago					
Identificazione campione:		ns. N° interno 15/7297					
Aspetto campione:		liquido limpido incolore					
Temperatura registrata in Laboratorio:		12.0°C					
Prova		Risultato di prova	Incertezza (°)		D.Lvo 31/01 Valore di parametro	Unita' di misura	Metodo di prova
			Limite inferiore	Limite superiore			
A	Conta di Batteri coliformi a 37 °C	0	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
A	Conta di <i>Escherichia coli</i>	0	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
A	Conta di Enterococchi	1	<1	6	0	MPN/100 ml	ASTM D6503:2014

Denominazione attribuita dal Richiedente:		AcquaFontana Contr S. Anna ora prelievo 10:50 temperatura al prelievo 13.1°C – Origine: Comune di Cocquio Trevisago					
Identificazione campione:		ns. N° interno 15/7298					
Aspetto campione:		liquido limpido incolore					
Temperatura registrata in Laboratorio:		12.6°C					
Prova		Risultato di prova	Incertezza (°)		D.Lvo 31/01 Valore di parametro	Unita' di misura	Metodo di prova
			Limite inferiore	Limite superiore			
A	Conta di Batteri coliformi a 37 °C	0	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
A	Conta di <i>Escherichia coli</i>	0	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
A	Conta di Enterococchi	0	-	-	0	MPN/100 ml	ASTM D6503:2014

Denominazione attribuita dal Richiedente:		Acqua Municipio di Via Roma ora prelievo 11:40 temperatura al prelievo 16,5°C – Origine: Comune di Cocquio Trevisago					
Identificazione campione:		ns. N° interno 15/7299					
Aspetto campione:		liquido limpido incolore					
Temperatura registrata in Laboratorio:		13,0°C					
Prova		Risultato di prova	Incertezza (°)		D.Lvo 31/01 Valore di parametro	Unità di misura	Metodo di prova
			Limite inferiore	Limite superiore			
A	Conta di Batteri coliformi a 37 °C	0	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
A	Conta di <i>Escherichia coli</i>	0	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
A	Conta di Enterococchi	0	-	-	0	MPN/100 ml	ASTM D6503:2014



Laboratorio Analisi Ambientali s.r.l.

Società certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ACM Ltd.
accreditamento Ukas n. 245 Certificato n. 091071A

Riconoscimento Ministero della Sanità Prot. n° 703.59.110/3697

Iscrizione Registro Regionale Laboratori per autocontrollo n° 0300123104001



LAB n° 0502

Membro di ILIA EA per la richiesta di
accreditamento LAB

Signatory of EA ILIA for the
accreditation scheme TL

Rapporto di prova: N° 15/3028

Data emissione: 28/07/15

Pag. 2/2

Richiedente

M.D.G. Metanifera di Gavirate S.r.l.

Via dello Sport, 15

21026 Gavirate (VA)

Denominazione attribuita dal Richiedente:		Acqua Fontana Cimifero di Via Milano ora prelievo 10:25 temperatura al prelievo 16,7°C – Origine: Comune di Cocquio Trevisago				
Identificazione campione:		ns. N° interno 15/7300				
Aspetto campione:		liquido limpido incolore				
Temperatura registrata in Laboratorio:		13,3°C				
Prova	Risultato di prova	Incertezza (°)		D.Lvo 31/01 Valore di parametro	Unità di misura	Metodo di prova
		Limite inferiore	Limite superiore			
A Conta di Batteri coliformi a 37°C	0	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
A Conta di <i>Escherichia coli</i>	0	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
A Conta di Enterococchi	0	-	-	0	MPN/100 ml	ASTM D6503:2014

Denominazione attribuita dal Richiedente:		Acqua Edificio Ex Combattenti ora prelievo 09:55 temperatura al prelievo 20,0°C – Origine: Comune di Cocquio Trevisago				
Identificazione campione:		ns. N° interno 15/7301				
Aspetto campione:		liquido limpido incolore				
Temperatura registrata in Laboratorio:		12,8°C				
Prova	Risultato di prova	Incertezza (°)		D.Lvo 31/01 Valore di parametro	Unità di misura	Metodo di prova
		Limite inferiore	Limite superiore			
A Conta di Batteri coliformi a 37°C	0	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
A Conta di <i>Escherichia coli</i>	0	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
A Conta di Enterococchi	0	-	-	0	MPN/100 ml	ASTM D6503:2014

Il Responsabile del Laboratorio

Il Responsabile Tecnico

A = Prova accreditata da ACCREDITIA N = Prova non accreditata da ACCREDITIA (*) Incertezza - Per le prove microbiologiche l'incertezza di misura è espressa con l'intervallo di variazione all'interno del quale cade il valore atteso dell'analita (intervallo di confidenza con la probabilità del 95%) e un fattore di copertura K = 2. Il rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione esaminato, salvo specifici accordi, viene analizzato dopo la verifica dei risultati di Laboratorio. Il Marchio ACCREDITIA non è da ritenersi come certificazione di prodotto e non va ripetuto sul successivo.



Laboratorio Analisi Ambientali s.r.l.

Società certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ACM Ltd.
accreditamento Ukas n. 245 Certificato n. 091071A
Riconoscimento Ministero della Sanità Prot. n° 703.59.110/3697
Iscrizione Registro Regionale Laboratori per autocontrollo n° 0300123104001



IAB 11° 0502

Membro di IIA EA per lo schema di
accreditamento LAB

Signatory of EA MLA for the
accredited scheme TL

Rapporto di prova: N° 15/3159

Data emissione: 31/07/15

Pag. 1/1

Richiedente

M.D.G. Metanifera di Gavirate S.r.l.

Via dello Sport, 15

21026 Gavirate (VA)

Proc. S. 15/3159/2015

Campionamento:	a cura del Richiedente
Trasporto campioni:	a cura del Richiedente
Data ricevimento campione in laboratorio:	21/07/15
Data inizio analisi:	21/07/15
Data fine analisi:	22/07/15

Denominazione attribuita dal Richiedente:	Acqua fontana Via della Alla Chiesa del 21/07/15 ora prelievo 14:00
Identificazione campione:	Temperatura di prelievo 15,3°C - Origine: Comune di Cocquio T. (VA)
Aspetto campione:	ns. N° interno 15/7628
Temperatura registrata in Laboratorio:	liquido limpido incolore
	13,1°C

Prova	Risultato di prova	Incertezza (*)		D.L.vo 31/01 Valore di parametro	Unità di misura	Metodo di prova
		Limite inferiore	Limite superiore			
A Conta di Enterococchi	0	-	-	n	MPN/100 ml	ASTM D6503-2014

Il Responsabile del Laboratorio

Il Responsabile Tecnico

A = Prova accreditata da ACCREDITIA N = Prova non accreditata da ACCREDITIA (*) Incertezza Per le prove microbiologiche l'incertezza di misura è espressa come intervallo di variazione all'interno del quale cade il valore atteso dell'analisi (intervallo di confidenza) con la probabilità del 95% e un fattore di copertura K = 2. Il rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione esaminato, salvo specifici accordi, viene smaltito dopo la verifica dei risultati di Laboratorio. Il Marchio ACCREDITIA non è da intendersi come certificazione di prodotto e non va riportato sul medesimo.